


機械浴槽用排水ビット(一部グレーチングなし)  
■トラップ50A3ヶ排水能力:約180L/min  
■ビット容量:約80L  
※排水能力は配管条件による

排水グレーチング(逆目)

機械浴槽用電気用壁開口 Φ30  
UB工事:壁パネル開口



天井伏図

名 称				仕 様				カラー				数量			
本	浴槽	機械浴槽(マリンコートリモ SB7000RC) (据置)				材工別途		本	手すり	U型 400*800		ホワイ		1	
									スライドフック	樹脂製		ホワイ		1	
	壁	スタンダードパネル		エンボスアイボリー/エンボスピンク					ナースコール加工	UB工事:壁パネル開口まで				*オプション	
	床	FRP		ミディアムグレー/ライトブラウン					窓枠	フリー窓枠		ホワイ		*オプション	
体	天井	フラット天井		オフホワイト				給 排 水	水栓金具	洗い場水栓:サーモスイッチシャワー シャワーホース 2m		断熱カバー		1	
	ドア	3枚引き戸(両開き)有効開口:1,217mm		シルキーホワイト		1				単水栓		13A Rp1/2メネジ止め		3	
	収納	化粧棚		—		2				給水・給湯管		20A Rc3/4メネジ止め		2	
	照明	LED薄型照明		—		7				排水管		塩ビ管 VP50			
	洗面置き台	樹脂製								換気扇		UB工事:天井パネル開口まで		*オプション	
	鏡	防湿ミラー300*700*15				1									





物件名:

介 護 シ ス テ ム バ ス  
ゆとりけあ  
3000X  
ダイワ化成株式会社

ご手配時の注意事項  
◎仕様をご確認の上、受領印と日付の記入をお願いします。  
◎ご発注後の仕様変更につきましては、追加費用の発生となります。  
◎上記に伴い、納期も変更になりますのでご注意ください。

受領印

縮尺 1/30 (A3)  
日付 2023.06.27  
製品図  
図名 SYK-3040N-L  
図番 U900 K201(M)L (1)  
U22\_A\_-1 (1)



物件名: \_\_\_\_\_

介護システムバス  
**ゆとりけあ**  
3000X  
ダイワ化成株式会社

ご配時の注意事項

- ◎仕様をご確認の上、受領印と日付の記入をお願いします。
- ◎ご発注後の仕様変更につきましては、追加費用の発生となります。
- ◎上記に伴い、納期も変更になりますのでご注意ください。


受領印

縮尺 1/30 (A3)  
日付 2023.06.27



製品図  
図名 SYK-3040N-L  
図番 U900 K201(M)L (2)  
U22\_A\_-1 (2)

配管系統図




※付属の給水栓エルボ(右図参照)  
を管に接続し調整可能な状態で  
立ち上げて下さい。

## 給水・給湯接続

13A

洗い場水栓 1ヶ所 (湯×1 水×1)

単水栓 1ヶ所 (水×1)




一次側設備工事：  
給水管の立上・エルボとの事前接続工事

UB工事:  
UB内へ給水栓エルボ引込

## 排水接続

VP50(4箇所) ※配管勾配1/100




設備工事:排水管立上げ

## UB工事:立上排水管への接続

※排水管立ち上げ位置は防水パン  
脚位置より逃げて立ち上げて下さい

20A

機械浴槽 1ヶ所 (湯×1 水×1)



一次側設備工事：  
給水管の立上・エルボとの事前接続工事、  
UB内ボールバルブ止め

UB工事:  
UB内へ給水栓エルボ引込

天井換気扇



材工別途(オプションでの用意あり)

メーカー・品番・開口サイズをお知らせください

UB工事:天井パネル開口(工場開口)  
以降全て一次側設備・電気工事


物件名: \_\_\_\_\_





機械浴槽用排水ビット(一部グレーチングなし)  
■トラップ50A3ヶ排水能力:約180L/min  
■ビット容量:約80L  
※排水能力は配管条件による

機械浴槽用電気用壁開口 Φ30  
UB工事:壁パネル開口



天井伏図

名 称	仕 様	カラー	数量	名 称	仕 様	カラー	数量
本	浴槽	機械浴槽(マリンコートリモ SB7000RC) (据置)	材工別途	本	手すり	U型 400*800	ホワイト 1
	壁	スタンダードパネル			スライドフック	樹脂製	ホワイト 1
	床	FRP			ナースコール加工	UB工事:壁パネル開口まで	*オプション
	天井	フラット天井			窓枠	フリー窓枠	ホワイト *オプション
	ドア	3枚引き戸(両開き)有効開口:1,217mm			水栓金具	洗い場水栓:サーモスイッチシャワー シャワーホース 2m	1
体	収納	化粧棚	1	給	断熱カバー		1
	照明	LED薄型照明	2		単水栓		1
	洗面置き台	樹脂製	7		給水・給湯管	13A Rp1/2メネジ止め	3
	鏡	防湿ミラー300*700*t5	1		排水管	20A Rc3/4メネジ止め	2
					換気扇	塩ビ管 VP50	
						UB工事:天井パネル開口まで	*オプション

物件名:

介護システムバス  
ゆとりけあ  
3000X  
ダイワ化成株式会社

ご手配時の注意事項





- ◎仕様をご確認の上、受領印と日付の記入をお願いします。
- ◎ご発注後の仕様変更につきましては、追加費用の発生となります。
- ◎上記に伴い、納期も変更になりますのでご注意ください。

受領印

縮尺 1/30 (A3)  
日付 2023.06.27



製品図  
図名 SYK-3040N-M  
図番 U900 K201(M)M (1)  
U22\_A\_-1 (1)



物件名: \_\_\_\_\_

介護システムバス  
**ゆとりけあ**  
3000X  
ダイワ化成株式会社

ご手配時の注意事項

- ◎仕様をご確認の上、受領印と日付の記入をお願いします。
- ◎ご発注後の仕様変更につきましては、追加費用の発生となります。
- ◎上記に伴い、納期も変更になりますのでご注意ください。

受領印

縮尺 1/30 (A3)  
日付 2023.06.27




製品図  
図名 SYK-3040N-M  
図番 U900 K201(M)M (2)  
U22\_A\_-1 (2)



配管系統図

機械浴槽用給水給湯配管 20A  
UB工事:貫通金具取付  
浴室内:メネジ(Rp3/4)  
浴室外:メネジ(Rc3/4)  
■FL+450

機械浴槽用電気用壁開口  $\Phi 30$   
UB工事:壁パネル開口  
■FL+450




※付属の給水栓エルボ(右図参照)  
を管に接続し調整可能な状態で  
立ち上げて下さい。

## 給水・給湯接続

13A

洗い場水栓 1ヶ所 (湯×1 水×1)

単水栓 1ヶ所 (水×1)




一次側設備工事：  
給水管の立上・エルボとの事前接続工事

UB工事:  
UB内へ給水栓エルボ引込

## 排水接続

VP50(4箇所) ※配管勾配1/100




設備工事:排水管立上げ

## UB工事:立上排水管への接続

※排水管立ち上げ位置は防水パン  
脚位置より逃げて立ち上げて下さい

20A

機械浴槽 1ヶ所 (湯×1 水×1)



一次側設備工事：  
給水管の立上・エルボとの事前接続工事、  
UB内ボールバルブ止め

UB工事:  
UB内へ給水栓エルボ引込

天井換気扇

材工別途(オプションでの用意あり)

メーカー・品番・開口サイズをお知らせください

UB工事:天井パネル開口(工場開口)  
以降全て一次側設備・電気工事

物件名: \_\_\_\_\_

介護システムバス  
**ゆとりけあ**  
3000X  
タイワ化成株式会社

—ご手配時の注意事項—

- ◎仕様をご確認の上、受領印と日付の記入をお願いします。
- ◎ご発注後の仕様変更につきましては、追加費用の発生となります。
- ◎上記に伴い、納期も変更になりますのでご注意ください。

—受領印—

| 縮尺


日付 2023.06.27

中村

図名	設備図
図番	SYK-3040N-M U900 K201(M)MS(1) U22 A S-1 (1)

脚位置図


脚位置は15mm以内で寸法誤差が生じる場合があります。



3枚引戸


有効開口:1,217.3

ガラリ開口面積(cm2):332.2




照明 (7箇所)

LED薄型照明 MA44S+LED



電気工事:電源接続、スイッチ設置

UB工事:照明器具の取付および  
電源コードを天井点検口付近まで  
取出しまで



物件名:

介護システムバス  
ゆとりけあ  
3000X  
ダイワ化成株式会社

ご手配時の注意事項

- ◎仕様をご確認の上、受領印と日付の記入をお願いします。
- ◎ご発注後の仕様変更につきましては、追加費用の発生となります。
- ◎上記に伴い、納期も変更になりますのでご注意ください。

受領印

縮尺

日付 2023.06.27

中


設備図





図名 SYK-3040N-M

U900 K201(M)MS(2)

図番 U22\_A\_S-1 (2)







物件名: \_\_\_\_\_

介護システムバス  
**ゆとりけあ**  
3000X  
ダイワ化成株式会社

ご手配時の注意事項

- ◎仕様をご確認の上、受領印と日付の記入をお願いします。
- ◎ご発注後の仕様変更につきましては、追加費用の発生となります。
- ◎上記に伴い、納期も変更になりますのでご注意ください。


受領印

縮尺 1/30 (A3)  
日付 2023.06.27



製品図  
図名 SYK-3040N-M  
図番 U900 K201(M)M (2)  
U22\_A\_-1 (2)

配管系統図




※付属の給水栓エルボ(右図参照)  
を管に接続し調整可能な状態で  
立ち上げて下さい。

給水・給湯接続


13A

洗い場水栓 1ヶ所(湯×1 水×1)  
単水栓 1ヶ所(水×1)



排水接続

VP50(4箇所) ※配管勾配1/100




設備工事:排水管立上げ

UB工事:立上排水管への接続

※排水管立ち上げ位置は防水パン  
脚位置より逃げて立ち上げて下さい

20A

機械浴槽 1ヶ所(湯×1 水×1)



一次側設備工事:  
給水管の立上・エルボとの事前接続工事、  
UB内ボールバルブ止め

UB工事:  
UB内へ給水栓エルボ引込

天井換気扇

材工別途(オプションでの用意あり)

メーカー・品番・開口サイズをお知らせください

UB工事:天井パネル開口(工場開口)  
以降全て一次側設備・電気工事

物件名:

介護システムバス  
ゆとりけあ  
3000X  
ダイワ化成株式会社

ご手配時の注意事項

◎仕様をご確認の上、受領印と日付の記入をお願いします。  
◎ご発注後の仕様変更につきましては、追加費用の発生となります。  
◎上記に伴い、納期も変更になりますのでご注意ください。

受領印

縮尺

日付 2023.06.27




設備図

図名 SYK-3040N-M  
図番 U900 K201(M)MS(1)  
U22\_A\_S-1 (1)


脚位置図

脚位置は15mm以内で寸法誤差が生じる場合があります。




3枚引戸

有効開口:1,217.3  
ガラリ開口面積(cm2):332.2




照明 (7箇所)

LED薄型照明 MA44S+LED



電気工事:電源接続、スイッチ設置

UB工事:照明器具の取付および  
電源コードを天井点検口付近まで  
取出しまで



物件名:

介護システムバス  
ゆとりけあ  
3000X  
ダイワ化成株式会社

ご手配時の注意事項

- ◎仕様をご確認の上、受領印と日付の記入をお願いします。
- ◎ご発注後の仕様変更につきましては、追加費用の発生となります。
- ◎上記に伴い、納期も変更になりますのでご注意ください。

受領印


縮尺





日付 2023.06.27

中

設備図

図名 SYK-3040N-M  
U900 K201(M)MS(2)  
図番 U22\_A\_S-1 (2)





物件名: \_\_\_\_\_

介護システムバス  
**ゆとりけあ**  
3000X  
ダイワ化成株式会社

ご手配時の注意事項

- ◎仕様をご確認の上、受領印と日付の記入をお願いします。
- ◎ご発注後の仕様変更につきましては、追加費用の発生となります。
- ◎上記に伴い、納期も変更になりますのでご注意ください。

受領印


縮尺 1/30 (A3)  
日付 2023.06.27



製品図  
図名 SYK-3040N-R  
図番 U900 K201(M)R (2)  
U22\_A\_-1 (2)



配管系統図




※付属の給水栓エルボ(右図参照)  
を管に接続し調整可能な状態で  
立ち上げて下さい。

## 給水・給湯接続

13A

洗い場水栓 1ヶ所 (湯×1 水×1)

単水栓 1ヶ所 (水×1)




一次側設備工事：  
給水管の立上・エルボとの事前接続工事

UB工事:  
UB内へ給水栓エルボ引込

## 排水接続

VP50(4箇所) ※配管勾配1/100




設備工事:排水管立上げ

## UB工事:立上排水管への接続

※排水管立ち上げ位置は防水パン  
脚位置より逃げて立ち上げて下さい

20A

機械浴槽 1ヶ所 (湯×1 水×1)



一次側設備工事：  
給水管の立上・エルボとの事前接続工事、  
UB内ボールバルブ止め

UB工事:  
UB内へ給水栓エルボ引込

#### 天井換気扇

材工別途(オプションでの用意あり)


メーカー・品番・開口サイズをお知らせください

UB工事:天井パネル開口(工場開口)  
以降全て一次側設備・電気工事

物件名: \_\_\_\_\_

脚位置図


脚位置は15mm以内で寸法誤差が生じる場合があります。



3枚引戸


有効開口:1,217.3

ガラリ開口面積(cm2):332.2




照明 (7箇所)

LED薄型照明 MA44S+LED



電気工事:電源接続、スイッチ設置

UB工事:照明器具の取付および  
電源コードを天井点検口付近まで  
取出しまで



物件名:

介 入 シ ス テ ム バ ス ゆとりけあ 3000X ダイワ化成株式会社	ご手配時の注意事項 ◎仕様をご確認の上、受領印と日付の記入をお願いします。 ◎ご発注後の仕様変更につきましては、追加費用の発生となります。 ◎上記に伴い、納期も変更になりますのでご注意ください。	受領印	縮尺	設備図 図名 SYK-3040N-R U900 K201(M)RS(2) 図番 U22_A_S-1 (2)
			日付 2023.06.27	